



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACIÓN GENERAL DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Destino: UFI N° 3

Lugar de Entrega : URUGUAY 192 , Junín

Dto. TRENQUE LAUQUEN Bs. As .

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad (desde tablero existente a equipo), los que constarán de cableado, con cable canal colocado prolijamente, toma con puesta a tierra y llave termomagnética correspondiente (ajustar a especificación del fabricante).

Equipo 1:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca BGH , o similar en calidad y tecnología , tipo 3000 Frío – Calor , eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

Cantidad : Uno (1) unidad

Nota:

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

Plazo de Entrega : 20 (Veinte) días

Arq. CORNAGO JOSE LUIS
DELEGADO
Deleg. REGIONAL III D.A.I.

Delegación Regional III D.A.I.
Junín, 21 de marzo de 2017