



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E  
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO**

**DESTINO:** Oficina de Soporte Técnico de la Subsecretaría de Informática.

**LUGAR DE ENTREGA:** calle 4 n° 340 e/ 38 y 39, P. 2°, de La Plata.

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos necesarios para la instalación de las unidades condensadoras y split.

Equipo:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca Electra, o similar en calidad y tecnología, de 4500 Kcal/h Frío / Calor (1), deberá contar con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**NOTA:**

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el Colocador y el Personal designado al efecto por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

**PLAZO DE ENTREGA,** es de 15 (quince) días.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
La Plata, 15 de Mayo de 2017

ARQ. CARLOS JORGE DUMINI  
Dpto. Arquitectura e infraestructura  
Procuración General