



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMA INTEGRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y SET DE GRABACIÓN 2021

DESTINO: Dependencias de los Ministerios Públicos de La Matanza

DOMICILIOS: Florencio Varela n.º 2601, San Justo (BA) – 2 sistemas
Florencio Varela n.º 2264, San Justo (BA) – 1 sistema
Paraguay n.º 2237, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Juan D. Perón n.º 3264, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Comis. José Indart n.º 2674/76, San Justo – 1 sistema
Hipólito Yrigoyen n.º 2185, San Justo (BA) – 1 sistema
Mendoza n.º 2458/60, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Arturo U. Illia n.º 2185, San Justo (BA) – 1 sistema
Almafuerte n.º 3133, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Juan D. Perón n.º 2820, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Juan D. Perón n.º 3064/68/72, San Justo (BA) – 1 sistema
Av. Luro n.º 5676, Gregorio de Laferrere (BA) – 1 sistema

DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

Se proveerá un SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y SET DE GRABACIÓN, por un período de un (01) año:

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS (en predios de la referencia): **Trece (13).**

- Visitas por solicitud de mantenimiento o reparación por mal funcionamiento detectado (deberá concurrir dentro de las 24 hs).
- Visita mensual obligatoria:
 - Verificación de orientación de cobertura de la cámara.
 - Verificación de la imagen libre de interrupciones o desperfectos.
 - Revisión de soporte y sujeción de cámaras.
 - Revisión de cajas exteriores, sellados e impermeabilidad de las mismas.
 - Verificación del funcionamiento de las fuentes de alimentación.
 - Verificación de baterías.
 - Verificación de equipos DVR, sistema de grabado, continuidad del mismo.
 - Verificación de fecha y hora correcta.
 - Verificación de infrarrojos para modo nocturno.
 - Reparación de falsos contactos.
 - Reemplazo de balun de conexión, fichas, conectores de conexión, etc.
 - Verificación de funcionamiento de la PC instalada para la realización de copias de respaldo.
- El servicio de mantenimiento no incluirá el reemplazo de los siguientes

elementos: Cámaras, DVR, Fuentes UPS, Baterías, Disco Rígido, sistema de PC. Para los casos en que sea necesario el reemplazo de alguno de los componentes mencionados, el proveedor reemplazará de manera inmediata dichos componentes por el término de un (01) mes, y elevará un presupuesto para su reemplazo definitivo. Todo esto a los fines de dar continuidad al sistema de seguridad y grabación mientras se realizan las contrataciones necesarias para el reemplazo de los elementos mencionados.

- Cualquier detección de desperfectos deberá ser informado de inmediato.
- La visita mensual obligatoria deberá estar firmada por remito, por el agente judicial a cargo de cada dependencia o quien, en su defecto, éste designe a tal fin, y por el Jefe del Sector de Mantenimiento del MPBA.

NOTAS:

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita a los edificios de carácter obligatorio.
- No se reconocerán mayores precios o ampliaciones de las tareas solicitadas, salvo ampliación del proyecto con la correspondiente autorización de la Delegación Departamental de Arquitectura.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- En el caso de prestadores del servicio, que se encuentren con contrato en vigencia, podrá omitirse el requerimiento de la visita de obra solo en los inmuebles donde presten el servicio.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Los trabajos de reparación, acondicionamiento o ampliación de tecnología de equipos, se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura La Matanza al Teléfono: 4441 – 4725; (15) 4477 7970; (15) 4426 0652.