

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFÓNICA , AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE TENDIDO TELEFÓNICO, Y PROVISIÓN APARATOS TELEFÓNICOS**

DESTINO: Defensoría General  
DOMICILIO: Calle 30 n° 530 / Calle 21 n° 721 bis y 723 Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**Tareas Preliminares:**

Retiro de la central existente y puesta a disposicion de la misma en perfecto estado de funcionamiento a la Delegación Regional V.

Se deberá realizar el relevamiento general de los internos existentes, verificando el estado del conductor y la capacidad portante de los conductos. En caso que el conductor o conducto no corresponda al indicado en la norma, este deberá ser reemplazado, verificando la continuidad de ambos en cada tramo.

Los empalmes serán realizados en cajas estancas de PVC de 20 x 20 cm o tamaño superior, identificando cada par y su correspondiente con la conexión de la central.

Las rosetas de conexión serán verificadas, y se reemplazaran aquellas deterioradas o cuyo contacto no sea el correcto, se identificara cada una con el número de interno correspondiente mediante rotulado adhesivo al frente de cada una


**Especificaciones Particulares:**

- Central telefónica sistema digital, marca PANASONIC Mod. KX - TDA 200, entrada para 16 líneas externas y 70 extensiones internas..
- Método de discado: Tono / pulso
- Conexión a dos hilos, música en espera y preatendedor.
- UPS uso exclusivo central, autonomía 4 hs. , según capacidad requerida. (no baterías)
- Un (01) teléfono digital, programador, marca PANASONIC Mod. KX - T 7633, con teclas de re discado, flash, pausa, discado tono y pulso, \* y #.
- Treinta (30) aparatos telefónicos de mesa/pared analógicos marca PANASONIC Mod. KX-TS-500, con teclas de re discado, flash, pausa, discado tono y pulso, \* y #.
- Caja equipada con protector de sobre tensión bipolar gaseoso marca SURGER, o de calidad y características técnicas similares o superiores, instalado en tablero de PVC, se instalará un interruptores automáticos con apertura por sobrecarga y cortocircuito, de 2x5 Amp., uso exclusivo de la central.

- Protección gaseosa de entrada de líneas telefónicas para descargas atmosféricas marca SURGER, o de calidad y características técnicas similares o superiores.
- Puesta a tierra de uso exclusivo para comunicaciones con las siguientes características:
  - 1).- La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281-Parte III.
  - 2).- Se instalará jabalina tipo Copperware de 1,20 a 1,80 mts de longitud y  $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) de sección.
  - 3).- El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 8 ohm (preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III ).
  - 4).- El sistema de puesta a tierra deberá tener una resistencia de un valor tal que asegure una tensión de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente.
- Provisión y realización del cableado y conductos, provisión de tomas telefónicas en puestos de trabajo, conexiónado, programación y puesta en marcha, verificación de internos, accesorios y demás elementos referidos a su correcto funcionamiento. Plano de diagrama de tendido.
- Provisión de manual de operaciones e instrucciones de uso, listado con guía de internos de cada dependencia, en papel y soporte magnético.
- Limpieza de áreas de trabajo.
- Garantía 2 (dos ) años.
- Se solicitara certificado de visita de obra, previa a la misma comunicarse a la Delegación Regional V, Te: 011 4489 - 3578, a los fines administrativos correspondientes.

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días.

Se adjunta listado de internos existentes y ubicación de los despachos:


  
 Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAC  
 Delegado Regional V  
 Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
 Procuración General

Delegación Regional V  
 Procuración General  
 NJ

# INTERNOS DE LA DEFENSORIA GENERAL

FUNCIONARIO / EMPLEADO	INTERNO
ADMINISTRACION (Badano)	137
ADMINISTRACION (Mercedes Carlés)	130
ADMINISTRACION (Soledad Ordoñez)	136
AGGASTELLO	140
ARRIETA	105
ARZAMENDI	146
BANI	134
BARRANCOS	108
BERETERBIDE, Celina	122
BERETERBIDE, Evangelina	102
CASTRO, Natalia	106
CELERI	114
DEL BUA	103 - 121
DELUCA	114
DOVA	103 - 121
DURO	147
FALABELLA	119 (Fax)
FERRARI	111
FORNASE	106
GALLO	113
GIL	103 - 121
GIOSCIO	127
GLINEUR	113
IÑIGO	134
ITHURBIDE	108
LEDESMA	111
LOMBARDO, Luis	127
LOPEZ LIMA	123
MAHIQUES	141
MESA DE ENTRADAS (BARTOLOMEI-VITA-ROTHERMEL-BERGEROT-MARCÓ)	100 - 101 -
MONTENEGRO	146





10

FUNCIONARIO / EMPLEADO	INTERNO
MONTERO	104
MOSCONI	105
MUGA	105
NEILA	112
PAPASIDERO	123
PARDINI	110
PERASSI	129
PEREZ, Leandro	147
PUEBLAS	134
RAVERA, Liliana (Civil)	115
RETEGUI	103 - 121
RICCI, Diego (Civil)	107
RIOLFO	128
RISULEO	109 (no tiene aparato telefónico)
SAMPOL	125
SISINNI (Fuero Civil)	115
TIPITTO	142
TRIGO	108
ZONI	139
CARCAGNO (Civil)	107
ZUCCARELLI (Civil)	107