



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Año 2026

Número de expediente:	PG.SA-389-26
Número del proceso:	2-0027-CME26
Nombre del proceso:	Adquisición de equipos AA tipo split de distintas capacidades
Unidad Operativa de Adquisiciones:	2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL

Información de la circular:

Número de circular	1
Tipo circular	Con consulta
Tipo de proceso	Contratacion Menor
Fecha de publicación	20/04/2026

Motivo de la circular:

Respuesta a consultas de firma GAME SA y proveedor GASPARETTI JULIAN DAVID
--

Aclaraciones

Aclaración N° 1

Descripción	<p>En relación a las consultas n.º 1 y 2 ingresadas en el portal PBAC, se detalla a continuación lo informado por la Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia de la Procuración General:</p> <p>CONSULTA 1: los equipos splits pueden ser con refrigerante R-32?</p> <p>RESPUESTA CONSULTA 1:- los equipos solicitados no pueden utilizar gas R-32; como bien se indica en el pliego de especificaciones técnicas, deben emplear gas R-22 o R-410.</p> <p>CONSULTA 2.- el pliego técnico menciona la funcionalidad smart para los equipos de aire acondicionado, esta funcionalidad es requerida e indispensable para la cotización? o los equipos cotizados podrian prescindir de dicha característica?</p> <p>RESPUESTA CONSULTA 2: No resulta indispensable la funcionalidad smart, por lo cual los equipos cotizados podrían prescindir de dicha característica. Cabe aclarar que, sí resulta indispensable que los equipos solicitados no utilicen gas R-32 como refrigerante, sino que deben emplear gas R-22 o R-410.</p>
-------------	---

Comunicaciones enviadas al proveedor

Medio de comunicación	Cantidad enviada	Acción
Correo electrónico	1	Ver

[Cerrar](#)