



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Año 2026

Número de expediente:	PG.SA-389-26
Número del proceso:	2-0027-CME26
Nombre del proceso:	Adquisición de equipos AA tipo split de distintas capacidades
Unidad Operativa de Adquisiciones:	2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL

Información de la circular:

Número de circular	5
Tipo circular	Con consulta
Tipo de proceso	Contratacion Menor
Fecha de publicación	27/04/2026

Motivo de la circular:

Consulta sobre tipo de gas de los equipos

Aclaraciones

Aclaración N° 1

Descripción	<p>En relación a la consulta n.º 3 ingresada en el portal PBAC, se detalla a continuación lo informado por la Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia de la Procuración General:</p> <p>CONSULTA 3: buen día, como comentario a la respuesta a mi consulta. muchos proveedores de splits ya no comercializan equipos con refrigerante R-410, el mismo ha sido reemplazado por R-32, siendo éste más eficiente y ecológico. Las prestaciones son las mismas. Saludos.</p> <p>RESPUESTA CONSULTA 3: resulta indispensable que los equipos empleen gas R410, como bien se indica en el pliego de Especificaciones Técnicas.</p>
-------------	--

Comunicaciones enviadas al proveedor

Medio de comunicación	Cantidad enviada	Acción
Correo electrónico	1	Ver
Cerrar		