



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE UBICACION

DESTINO: Ayudantía fiscal de Bragado
DOMICILIO: Calle Pellegrini nro 971, Bragado (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, según lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
-
- El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557. Es obligación de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las pólizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compañía de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros, entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y numero de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LAS TAREAS

Reparación de Aire Acondicionado Frio / Calor – Cap. 3000 frig./cal. Sala de Servidor informatico

- Verificación del sistema, carga de gas y limpieza de filtros.
- Cambio de capacitores en unidad exterior.
- Reparación de perdida de gas refrigerante.
- Carga completa de gas R22.
- Limpieza de unidad interior y de filtros
- Puesta en marcha.

Traslado de equipo desde sala de servidores a Despacho en hall Principal.

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo además la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.
- El contratista deberá proveer e instalar de ser necesario bombas de desagüe, destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por condensación durante el funcionamiento del equipo. También tendrá en cuenta el desagüe de las unidades

interior y exterior, a fin de evitar la descarga en la vía pública.

No se permitirá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albañilería necesaria, así también las tareas de pintura a paño completo de las áreas afectadas.

NOTA:

- El contratista deberá entregar esquema de la instalación realizada
- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante
- Plazo de Obra: Diez (10) días

Delegación Mercedes
Procuración General
Dpto de Arquitectura e Infraestructura
GS