



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION  
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES**

**OBRA:** Provisión, montaje y programación de central alarma.

**LUGAR:** Edificio Ministerio Público de la Defensa (Avda. Alberdi N° 233 Quilmes)

**DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES**

**ITEM UNICO:** Se requiere la cotización por la provisión e instalación del sistema de detención física de alarma, con los elementos que a continuación se detallan:

- Central de alarma apta 16 Zonas. Cantidad: UNA (1) unidad, provista de placa/s partición para lograr la totalidad de las OCHO (8) subsistemas;
- Teclado digital. Cantidad: UNA (1) unidad;
- Debe incluir la provisión e instalación de equipamiento de comunicación del tipo GPRS 4G MAX T;
- Batería de gel y fuente de alimentación. Cantidad UNA (1) unidad;
- Sirena anti desarme interior. Cantidad: TRES (3) unidades, instalada una unidad por piso;
- Sirena anti desarme exterior. Cantidad DOS (2) unidad, ubicada en frente y contra frente en sector poco accesible;
- Sensores infrarrojos. Cantidad mínima veinticuatro (24) unidades, permitiendo que el monitoreo abarque a toda la superficie e instalaciones de todas las posibles zonas de acceso;
- Interconexión del sistema con los otros relacionados existentes en el edificio, reutilizar componentes de alarma física actual (depósito de archivo e informática) y enlazar la de control de incendio creando un único sistema unificando monitoreo y control; La central debe estar provista de todos los componentes y dejarla preparada para monitoreo permanente al servicio actual contratado;
- Programación de acuerdo a la necesidad de las dependencias allí afincadas, en caso de necesidad se debe realizar la habilitación hasta las OCHO (8) particiones con claves separadas. Ver diagrama con Inspección de Obra.
- Todos los materiales, insumos y su instalación deben estar certificadas.

**PLAZO DE OBRA:** Diez (10) días.

**NOTA:**

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.
- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.
- Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar

ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

- Se deberá consignar en la oferta marca y modelo de equipos a emplear, forma de canalización y sistema de enlace para el monitoreo.
- El contratista adjudicatario deberá cumplir la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente; Como así también con la documentación requerida a contratista en materia de Higiene y Seguridad para edificios del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
- Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Quilmes - TE (011) 6072-6463 y/o vía mail: [arquitectura.ql@mpba.gov.ar](mailto:arquitectura.ql@mpba.gov.ar).-