



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

LEGAJO DE COMPRA N° 6-2023
PLIEGO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006-2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1: NOTA 1341-23.

Reparación de un equipo de aire acondicionado central.

Edificio Descentralizado Malvinas Argentinas: Rivadavia 115 Los Polvorines, Malvinas Argentinas.

- **Aire Acondicionado central Equipo “3”:** proveer y colocar los filtros de aire acondicionado lavables con marco de metal y tejido pvc electrostática, de equipo roof top.

Cantidad 5 equipos, 8 unidades por equipo: 40 (cuarenta) filtros en total.

Plazo estimado de obra son: **diez (10)** días.

Renglón N° 2. Nota 119316-22

Reparación de equipo de Aire Acondicionado.

Edificio: Gral. Roca (122) N° 4765 1° piso Villa Ballester, San Martín.

- **Defensoría Penal Juvenil:** Reparación de equipo tipo Split, cambio de capacitores, identificación y reparación de fuga, recarga de gas y limpieza completa de filtros.

Plazo estimado de obra son: **cinco (5)** días.

Renglón N° 3. Nota 142537-22

Reparación de equipo de Aire Acondicionado.

Edificio: Gral. Roca (122) N° 4765 2° piso Villa Ballester, San Martín.

- **U.F.I. N° 14:** Reparación de bomba de agua de condensado, retiro, reparación y colocación con puesta en correcto funcionamiento.

Plazo estimado de obra son: **siete (7)** días

En los casos de requerir visita de obra se podrá solicitar a la Delegación de Arquitectura del Departamento Judicial San Martín al teléfono: 1169275983