



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE DISPOSITIVO DE TRANSMISOR POR CAMBIO DE TECNOLOGIA EN CENTRAL DE ALARMA MONITOREADA**

DESTINO: Unidades Funcionales de Defensa Civil - DGD  
Asesoría de Incapaces n° 1, 2 y 3  
DOMICILIO: Calle: Belgrano n° 45, Moreno (BA)  
Calle: Chiclana n° 2681, Moreno (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Moreno – Gral. Rodríguez

**REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS**

**Provisión de Transmisores de Tecnología 4G**

Se proveerá Transmisores de tecnología 4G con las siguientes características:

- Comunicador universal con tecnología celular 4G LTE
- Diseñado para conectarse a los paneles de alarmas
- Compatible con paneles Contact ID (Tip Ring)/ conexión a través de bus de datos del panel.
- Integrado al software de monitoreo de la central mediante protocolo TCP Tecnología 4G LTE
- Alimentación 12 volt.
- Conexión directamente a batería de panel
- Compatible con App Click
- Actualización remota de firmware
- Programación remota y consulta de estado en Beat
- Con admisión IP fijas y dinámicas
- 2 salidas con funciones de domótica
- 2 entradas de zonas NA o NC

Cantidades: Un (1) transmisor en el domicilio de la calle: Belgrano n° 45, Moreno (BA)  
Un (1) transmisor en el domicilio de la calle: Chiclana n° 2681, Moreno (BA)

Plazo de entrega: Cinco (05) días

**NOTA ACLARATORIA:**

- Se hará entrega con el equipo, Manual de usuario, Certificado de garantía, CD-ROM del software, etc.

Delegación Departamental  
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
NJ