

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Sala de Servidores. S.I.C. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 7 e/ 56 y 57, Planta Subsuelo, ciudad de La Plata.

### Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

### Tareas preliminares:

Se procederá a retirar el equipo existente. El mismo deberá ser puesto a disposición del área de Mantenimiento del inmueble de referencia.

El contratista debe considerar en la oferta:

El retiro del equipo compacto existente y los trabajos de albañilería necesarios para cerrar el vano en la mampostería, (esto comprende las terminaciones necesarias para dejar el muro en condiciones tales para ser aprobados por la inspección de obra).

La posterior instalación en su nueva ubicación, incluyendo la provisión y montaje del equipo nuevo y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm<sup>2</sup>).

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

### Del equipo:

Equipos tipo Split, de 6000 Frig. /h frío solo, solo marca Electra, Tadiran, Fuyitsu o similar en calidad y técnica, con direccionamiento de aire, ventilación y filtros. Motor tipo monofásico 220V, consumo nominal máximo de 2500W. Cantidad: Una (1) unidad.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días.

### NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
- La capacidad requerida del equipo debe tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, y en caso necesario propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente.
- Se deberá prever drenaje del equipo hasta las rejillas de patio existentes.
- Una vez instalados el gabinete se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Sala de Servidores. S.I.C. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 7 e/ 56 y 57, Planta Subsuelo, ciudad de La Plata.

### Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

### Tareas preliminares:

Se procederá a retirar el equipo existente. El mismo deberá ser puesto a disposición del área de Mantenimiento del inmueble de referencia.

El contratista debe considerar en la oferta:

El retiro del equipo compacto existente y los trabajos de albañilería necesarios para cerrar el vano en la mampostería, (esto comprende las terminaciones necesarias para dejar el muro en condiciones tales para ser aprobados por la inspección de obra).

La posterior instalación en su nueva ubicación, incluyendo la provisión y montaje del equipo nuevo y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm<sup>2</sup>).

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

### Del equipo:

Equipos tipo Split, de 6000 Frig. /h frío solo, solo marca Electra, Tadiran, Fuyitsu o similar en calidad y técnica, con direccionamiento de aire, ventilación y filtros. Motor tipo monofásico 220V, consumo nominal máximo de 2500W. Cantidad: Una (1) unidad.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días.

### NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
- La capacidad requerida del equipo debe tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, y en caso necesario propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente.
- Se deberá prever drenaje del equipo hasta las rejillas de patio existentes.
- Una vez instalados el gabinete se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.